

## **TRAFO ODALI OG PROJELERİ HAKKINDA DUYURU**

01/01/2021 tarihinden itibaren (11/22 kV OG) projeler ařađıdaki řekilde projelendirilecektir.

1-Toplam trafo g¼c¼ 1000 kVA ve ¼zeri olan trafo odalarında kullanılacak ayırıcı, kesici, sigortalı kesici/ayırıcı, compact ring main unit, ring main unit veya benzer cihazlar motorlu ve RTU ile haberleřmeli redressor (ak¼ grubu) ve uzaktan merkezi scadaya bađlanacak řekilde olacaktır.

2-Metering Unit kullanılacak olan trafo odalarında, RTU, Redres¼r(ak¼ grubu) ve ayırıcı, kesici, sigortalı kesici/ayırıcı, compact ring main unit, ring main unit veya benzer cihazlar motorlu olacaktır.

3-İthal izin verilecek ayırıcı, kesici, sigortalı kesici/ayırıcı,compact ring main unit, ring main unit veya benzer cihazlar motorlu uzaktan kumanda edilecek řekilde imal edilecektir.