

1. ARK DAYANIMLI OG İZOLE ELDİVEN

- 1.1. İzole eldivenler TS EN 60903 ve TS EN 61482-2 standartlarına uygun olacak ve belgelendirilecektir.
- 1.2. İzole eldivenler TS EN 60903 Standardının çizelge-1'de belirtilen kategori R özelliğine haiz olacaktır.
- 1.3. İzole eldiven TS EN 60903 Standardının çizelge - 4'te belirtilen Sınıf-4 (40 kV-aa) özelliklerine haiz olacaktır.
- 1.4. İzole eldivenler TS EN 61482-1-2 standardının 6.5 maddesinde belirtilen Sınıf-2 özelliğinde olacak ve belgelendirilecektir.
- 1.5. İzole eldivenin TS EN IEC 61482-1-1 standardına göre ATPV değeri en az 25 cal/cm² olacak ve belgelendirilecektir.
- 1.6. İzole eldiven beden ölçüleri 9, 10, 11 ölçülerinde olacaktır.
- 1.7. İzole eldivenler teslim tarihinden en fazla 6 ay öncesinde üretilmiş olacaktır.
- 1.8. **Kabul Testleri/Deneyleri:**

%30'u üretildikten sonra fabrikadan rastgele seçimle alınacak numunelere, TS EN 60903 standandında Çizelge-4 ve Madde 8.4.'de şartları belirtilen Dielektrik Deneyi, akredite ve bağımsız bir laboratuvarında veya üretici laboratuvarında iki İdare personeli gözlemciliğinde gerçekleştirilecektir.